




ZBHC250107W01-33



检测报告

项目名称 山东威特化工有限公司 10 月雨水检测

委托单位 山东威特化工有限公司

检测类别 委托检测

报告日期 2025 年 10 月 12 日

中博华创 (东营) 环境检测有限公司



一、基本信息

受检单位	山东威特化工有限公司	详细地址	山东省东营市垦利区胜坨镇 永莘路 73 号
联系人	周经理	联系电话	13864735312
采样日期	2025.10.09	检测日期	2025.10.09-2025.10.10
样品状态描述	雨水: 无色无味透明、水面无油膜液体。		
仪器设备	名称	编号	型号
	便携式 pH 计	ZB-020-01	PHBJ-260 型
	水温计	ZB-050-01	WQG-17
	电子分析天平	ZB-002-02	ES-E210B
	紫外/可见分光光度计	ZB-011-01	UV-5200
	紫外可见分光光度计	ZB-011-02	TU-1810

二、检测技术规范、依据及参数

类别	分析项目	分析方法	方法依据	检出限
雨水	pH 值	水质 pH 的测定 电极法	HJ 1147-2020	—
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	HJ 828-2017	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法	GB/T 11901-1989	—
	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法	HJ 970-2018	0.01mg/L

三、雨水

(一)水质基本参数

采样点位	采样日期	采样时间	水温 (°C)
DW003 雨水排放口	2025.10.09	16: 28	16.8

(二)检测结果

采样点位	采样日期	采样时间	检测项目	检测结果
DW003 雨水排放口	2025.10.09	16: 28	pH 值（无量纲）	7.3
			化学需氧量（mg/L）	25
			氨氮（mg/L）	0.898
			悬浮物（mg/L）	6
			石油类（mg/L）	0.01L
备注	雨水检测结果低于检出限时，结果报告为方法的检出限值加标志位“L”			

四、采样照片



五、质控信息

(一)质控措施

- 1、本次对于不同检测项目均采取相应的检测标准及方法。
- 2、本次采样、分析所用仪器全部经计量检定部门检定合格, 在有效期内。

(二)质控样检测结果

样品编号	检测项目	标准值	检测结果	不确定度	判定结果
质控样	化学需氧量	45.5mg/L	43mg/L	±3.0mg/L	合格
备注	本表仅列举部分质控结果, 详见原始记录。				

编制人: 李义前

审核人: 陈磊

签发人: 李义前

签发日期: 2025.10.12

—— 本报告结束 ——

注 意 事 项

- 1.本报告无检验检测专用章（公章）及骑缝章无效。
- 2.本报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 3.对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向报告签发单位提出，逾期不予受理。
- 4.不可重复性试验不进行复检。
- 5.若客户送样，报告结果仅对来样负责，不对样品来源负责。
- 6.未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）本报告。
- 7.未经本单位同意，不得擅自使用本报告结果进行不当宣传。
- 8.本报告涂改无效。

通讯地址：山东省东营市开发区东五路1号1幢403室

邮政编码：257000

联系电话：18678675114